



TABLICA "TG" - IP40, 4XN160 2-7 6x24 mod.




do CSP (Q10)  
umiesc opis:  
"ZASILONE SPRZED  
GLOWNEGO WYLACZNIKA" L3


TABLICA "TP" - IP65, ECH-36PT-s 3x12 mod.



TABLICA "TG" - IP40, 4XN160 2-7 6x24 mod.



TABLICA "TP1" - IP40, ECT48PT-s 4x12mod.



OCHRONA OD PORAZEN  
SAMOCZYNNY WYLACZENIE ZASILANIA

Inwestycja: Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu					
Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu:			
<b>ELEKTRO TECHNIKA</b>		budynek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodległości 8 , Biskupiec, działka nr 38/1, obręb 4			
www.elektrotechnika.olsztyn.pl		Nazwa rysunku:			
		Schematy rozdzielnic cz. I			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Wojciech Mroziwski	Instalacyjna w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0145/POOE/10		
Opracował	mgr inż. Radosław Czajka				
Sprawdzający	mgr inż. Hubert Stańkiewicz	Instalacyjna w zakresie sieć, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0018/POOE/10		
Nr umowy:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rysunku:	Data:
Projekt	PB	E	----	E-2	05.12.2016 r.