

142

LEGENDA

STAROSTA OLSZTYŃSKI  
Plac Bema 5  
10-516 Olsztyn  
-5-

	Atlantyk 3 2x18W
	Atlantyk 3 2x36W
	Atlantyk 3 2x58W
	iTech 3W 1h
	Oprawa ewakuacyjna LED 1h jednostronna
	Oprawa ewakuacyjna LED 1h dwustronna
	Oprawa LED 1h jednostronna
	Trasy kabli i przewodów
	LUGCLASSIC T5 N/T 4x14W
	Downlight nlt 2x18W
	Downlight nlt 2x26W IP44
	Centrala sygnalizacji pożaru
	Centrala alarmowa
	Stacja podglądu obrazu z kamer monitoringu
	Łącznik pojedynczy IP20
	Łącznik świecznikowy IP20
	Numer obwodu z rozdzielnic
	Rozdzielnica
	GN 230V IP44
	GN 230V podwójne IP20
	Przycisk dzwonka
	Zamek elektryczny
	Wypust kablowy (rezerwa min. 1,5m)
	Manipulator
	Czujki PIR instalacji alarmowej
	Czujka optyczna dymu
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczno- optyczny
	kamera IP 3.0MPx, PoE, w obudowie o wymiarach max.Ø110mm,h=48mm, np. NOVUS NVIP-3C7000D-P.
	kamera CCTV Novus IP 2Mpx w obudowie z grzałką, na elewacji

RZUT PIĘTRA  
SKALA 1:100



- UWAGI:
1. Instalację wykonać w układzie TN-S.
  2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 750V 3, 4, 5 x 1,5mm<sup>2</sup>.
  3. Instalację gniazd 230V wykonać przewodami YDYżo 750V 3x2,5mm<sup>2</sup> p/t;
  4. Osprzęt serii SIMON BASIC lub równoważny
  5. Gniazda i wypusty oświetleniowe dostosować do sytuacji na budowie, w przypadku kolizji lokalizację rozłożyć na budowie.
  6. Wentylatory w każdej łazience zasilić z inst. oświetlenia YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Investycja: Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu

Nazwa obiektu: budynek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu ul. Niepodległości 8 , Biskupiec, działka nr 38/1, obręb 4		Nazwa rysunku: Rzut piętra- instalacja oświetleniowa, SSP, SSWIN,STVD	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
	mgr inż. Wojciech Mrozewski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WAM/0145/POOE/10
Opracował	mgr inż. Radosław Czajka		
Sprawdzający	mgr inż. Hubert Ślaskiewicz		
Nr umowy:	Stadium: PB	Branża: E	Nr rysunku: E-8
Projekt			Data: 04.12.2016 r.