



PROKURATURA OKRĘGOWA  
W OLSZTYNIE  
WYDZIAŁ VII  
BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNY  
ul. Dąbrowszczaków 12  
10-959 OLSZTYN  
tel. 89 52-15-400; fax. 89 52-15-401  
email: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

PO VII WB 261.8.2017

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 51426 - 2017 z dnia 24.03.2017 r. pod nazwą: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu przy ul. Niepodległości 8 – Etap I”**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie treść przedmiotowego pytania wraz z odpowiedzią:

#### Zapytanie Nr 1

... jaki wycenić kocioł gazowy, wodny, niskotemperaturowy – proponowany przez inwestora typ VITOGAS – 100F firmy Viessmann nie jest już produkowany, prosimy o wskazanie zamiennika.

#### Odpowiedź Nr 1

Należy wycenić kocioł z palnikiem gazowym VITOROND 100 o mocy od 28 kW do 36 kW firmy Viessmann lub równoważny.

p.o. Prokurator Okręgowy

Cezary Fiertek

(J.K./J.K.)